



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst


CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

**La verifica periodica di sistemi  
di misura per carburanti  
conformi alla M.I.D.**

**Informazioni per i gestori di  
distributori di carburante**

La nuova marchiatura  
sulla targhetta metrica  
del sistema di misura:  
(esempio)



Con il decreto leg.vo 02.02.2007, n. 22, l'Italia ha recepito la nuova direttiva CE sugli strumenti di misura n. 2004/22/CE, meglio nota come "**M.I.D.**" Si tratta di una nuova regolamentazione uniforme a livello comunitario per l'omologazione, la verifica prima e la messa in commercio di diverse tipologie di strumenti metrici; ne fanno parte anche i sistemi di misura per l'autotrazione di carburanti liquidi (benzine, diesel, g.p.l. ecc.). *Attenzione: i sistemi di misura per metano non sono regolati dalla M.I.D., e restano, dunque, di competenza dei singoli stati!*

I nuovi sistemi di misura con verifica metrica "europea" vengono "bollati" di solito dal produttore presso il suo stabilimento. Essi possono dunque essere installati presso lo specifico punto vendita e messi in servizio dal gestore senza il collaudo di posa in opera da parte del Servizio metrico.

**Importante:** questa nuova procedura semplificata vale solo per i sistemi di misura/apparecchiature associate (prepay, posta) conformi alla M.I.D.! **Gli strumenti con omologazione/verifica prima nazionale devono ancora essere sottoposti alla fase di collaudo; restano invariate le relative disposizioni nazionali.**

Il decreto ministeriale del 18.01.2011, n. 32, ha fissato nuove disposizioni per la **verificazione periodica di sistemi di misura conformi alla M.I.D.:** privatizzazione della verifica periodica (laboratori privati) a partire dal 29.03.2013 (fino a tale data la verifica periodica potrà essere effettuata anche dal Servizio metrico), introduzione del cosiddetto "**libretto metrologico**" ecc..

Il gestore di un distributore di carburante deve rispettare, fra l'altro, i seguenti punti:

./.

Benannte Stelle der EU 0215  
I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 681  
Fax 0471 945 510  
eichdienst@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218  
ISO-Zertifizierung 9001:2008

Organismo notificato UE 0215  
I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 681  
fax 0471 945 510  
metrico@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218  
certificazione ISO 9001:2008



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

1. I sistemi di misura conformi alla M.I.D. di nuova installazione devono essere comunicati al Servizio metrico in forma scritta.
2. Se i sistemi di misura non recano già il bollino verde che indica la scadenza della validità della verifica periodica, gli stessi strumenti devono essere sottoposti alla 1° verifica periodica entro 60 giorni dalla data di prima messa in servizio (richiesta di verifica da inoltrare al Servizio metrico oppure incarico ad un laboratorio privato), successivamente ogni 2 anni.
3. Le dichiarazioni di conformità dei sistemi di misura, i manuali, i rapporti di lavoro ed ogni altro documento rilevante ai fini metrologici devono essere conservati.
4. Il "libretto metrologico" deve essere conservato ed esibito al riparatore, al laboratorio privato ed al Servizio metrico. In tale libretto devono essere annotate tutte le riparazioni metrologicamente rilevanti nonché le verifiche metriche.
5. Deve essere mantenuta e garantita l'integrità dei seguenti elementi: targhetta metrica, sigilli metrici/di garanzia nonché sigilli provvisori del riparatore, bollino verde (scadenza periodica).
6. I sistemi di misura che non funzionano correttamente oppure difettosi non possono essere messi in servizio. Devono essere predisposti i lavori di riparazione/manutenzione necessari.
7. La verifica periodica deve essere effettuata entro la scadenza "naturale" oppure entro 30 giorni a partire dalla data di incarico al laboratorio privato (a seguito di riparazione). In caso di riparazione devono comunque essere presenti i sigilli "provvisori" apposti dalla ditta di manutenzione e l'incarico al laboratorio deve avvenire entro 5 giorni dalla riparazione.
8. I sistemi di misura non possono superare gli errori massimi permessi (tolleranze).

Altri principi metrologici generali per strumenti M.I.D. e nazionali:

9. I sistemi di misura non devono sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti (gestore oppure clienti).
10. In caso di regolazione di uno strumento è assolutamente vietato di impostare appositamente degli errori di misura. Lo strumento deve essere regolato con la massima precisione tecnicamente possibile (a regola d'arte).

Note:

La sorveglianza sul rispetto delle disposizioni metrologiche-legali viene esercitata dal Servizio metrico della Camera di commercio, anche sotto forma di controlli non preannunciati. Tale attività comprende anche il controllo sui laboratori privati abilitati all'esecuzione delle verifiche periodiche.

Benannte Stelle der EU 0215  
I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 681  
Fax 0471 945 510  
eichdienst@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218  
ISO-Zertifizierung 9001:2008

Organismo notificato UE 0215  
I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 681  
fax 0471 945 510  
metrico@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218  
certificazione ISO 9001:2008